



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «18» 12 2019 року

№ 12.2-18-3/27931

Об'єкт експертизи: Плити теплоізоляційні з мінеральної вати БЕЛТЕП
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 6806 10 00 08

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Застосовуються в якості ненавантажуваних і навантажувальної теплової ізоляції будівельних конструкцій будівель і споруд, а також для теплової ізоляції промислового обладнання та трубопроводів великого діаметру з температурою поверхні до 400 °С

Країна-виробник ВАТ «Гомельстройматеріали», Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Могилевська, 14, Телефон: +375 232 59 52 06; факс +375 232 59 51 19; E-mail: info@gstrmat.by; E-mail: gstrmat@mail.gomel.by; Web-site: www.oaogsm.by
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ВАТ «Гомельстройматеріали», Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Могилевська, 14, Телефон: +375 232 59 52 06; факс +375 232 59 51 19, E-mail: info@gstrmat.by; E-mail: gstrmat@mail.gomel.by; Web-site: www.oaogsm.by
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не перевищувала 1 бал; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше ГДК мг/м³: формальдегіду – 0,003; фенолу – 0,003; стилбензолу - 0,02; етилацетату – 0,1; бутилацетату - 0,1; сумарна питома ефективна активність природних радіонуклідів не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см² відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. №1139, зареєстрованим в Міністерстві України 09.01.2013 р. за № 87/22619), НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки

України»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Плити теплоізоляційні з мінеральної вати БЕЛТЕП
(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування. Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю в зоні митного нагляду на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 7947 від 29.11.2019 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії
(підпис)
М.П.

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



706